



Утверждаю:

Руководитель рабочей группы по проведению мониторинга
доступности приоритетных объектов г.о. Самара

_____/ Олейник Николай Васильевич /
подпись Ф.И.О.
« 22 » октября 20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ 8/н

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 городского округа Самара**
- 1.2 Адрес объекта **РОССИЯ, 443111, г. Самара, ул. Московское шоссе, 101, тел. (846) 9516921**
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 16519 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 17748 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания **1978**, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: ноябрь 2015г., капитального: декабрь 2014г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 городского округа Самара (МБОУ СОШ №53 Г.О.Самара)**
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) **РОССИЯ, 443111, г. Самара, ул. Московское шоссе, 101**
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования Администрации городского округа Самара**
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Россия, 443010 г. Самара, ул. Льва Толстого, 26**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг **образование**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 800

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
троллейбус №4,12, до остановки» БКК; трамвай №20,19 до остановки»11мкр.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Учреждение частично может быть пригодно для посещения жителями с ограниченными возможностями здоровья ДУ

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ декабрь 2015г.

в рамках исполнения программы «Доступная среда 2014»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность первого этажа учреждения для инвалидов передвигающихся на креслах-

колясках. Организация коррекционной работы с инвалидами с нарушением умственного развития.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

4.5 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.6 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании анкеты обследования от «22»

Октябрь 20 15 г.

«Согласовано» руководитель организации Кириш / Вил Курвасова
подпись Ф.И.О.

Дата заполнения «22» октябрь 20 15 г.

Представитель рабочей группы:

зам. дир. по б.у. / Вил Курвасова
должность подпись Ф.И.О.

Дата заполнения «22» октябрь 20 15 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель рабочей группы по проведению мониторинга
доступности приоритетных объектов г.о. Самара

_____ /Олейник Николай Васильевич/

подпись

« 22 » октября 20 15 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 22 от « 22 » октября 2015 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 городского
округа Самара

(полное юридическое наименование объекта)

Россия, 443111 г. Самара, ул. Московское шоссе, 101

Тел./факс (846)9516921; e-mail: school-53@list.ru

Директор Кильдюшкин Владимир Михайлович

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта Самара

2. Ведомственная принадлежность муниципальная

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта оперативное управление

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 760

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, трехэтажное, блочное бетонное здание, бетонные лестницы

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 основной вход, 5 входов запасных

8. Год постройки 1978 г.

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	100	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, троллейбус. Остановка: завод им. Тарасова	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, <u>нет</u>	
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы		
Внеуличные переходы	с пандусом	есть, <u>нет</u>
	с подъемником	есть, <u>нет</u>
Тактильные указатели		
Перепады высоты на пути движения	Съезды с уклоном более 10% более 1,5 см более 4 см	есть, <u>нет</u>
Открытые лестницы	Пандусы с уклоном более 8%	есть, <u>нет</u>
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах	есть, <u>нет</u>

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая	Категории	Рекомендуемые	Примечание
---	--------------------------------	----------	-------------	-----------	---------------	------------

помеще- ний по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	инвалидов	мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботоовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,024 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,053 м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	установить	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установить	установить
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С	установить	
1.2.	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,3 м	К		

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	122см	К	установить
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С	
	Места отдыха	наличие	-	К, О	создание
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	12м	К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	5%	К	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	Текущий ремонт
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	Текущий ремонт
	1.4. Съезд с тротуара на проезжую часть:				
	Угол уклона	$\leq 1:12$	1:12	К	
	Ширина	$\geq 1,0$ м	0,98м	К	
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0,020м	К	
	1.5. Открытая лестница				
	Ширина лестничных маршей открытых	$\geq 1,35$ м	1,37м	О, С	

лестниц					
Марш лестницы	3-12 ступеней	7 ступеней	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,13м	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,37м	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	+	О, С		
Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	+	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	+	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	0,93м	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	0,4м	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	0,87м	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	0,4м	С	Текущий ремонт	
1.6. Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	0,9м	К		
Уклон	$\leq 8\%$	8%	К	Текущий ремонт	
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	0,77м	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	Текущий ремонт	

- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0,98м	К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	≥ 0,3 м	0,3м	К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	9м	К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	+	К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	1,7м	К, О	
Разворотные площадки:				
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	5,0 x 5,0	К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К	создание
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	создание
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	Текущий ремонт
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	Текущий ремонт

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Крыльцо или входная площадка					

Высота площадки				
Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	5,0м*5,0м	К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1,7%	К, О, С	
Навес	наличие	+	К, О	
Водоотвод	наличие	+	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	1,0м	К	
Информация об объекте	наличие	+	Г	
2.2. Лестница наружная	наличие	+		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	0,6м	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установить
Бортики по боковым краям ступеней, не прилегающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	+	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более	наличие	-	О, С	установить

дополнительно предусматривать разделительные поручни				
Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	установить
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,32м	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,05м	О, С	
2.3. Пандус наружный	наличие	+		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1м	К	
Уклон	$\leq 8\%$	1/9%	К	реконструкция
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,078м	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	установить
Разворотные площадки:		-		установить
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	установить
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0м	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,86м	К, О	
- горизонтальные завершения вверх и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	31см	К, О	

	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О	
2.4.	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	+	К	
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установить
2.6.	Тамбур				
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	3м*3м	К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	+	К, О (Р)	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2м	К, О	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	1,2см	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	+	С		

Поручни с двух сторон	наличие	+	O, C	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9м	O, C	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-		установить
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	установить
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		установить
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	K	установить
Уклон	$\leq 8\%$	-	K	установить
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K	установить
Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K	установить
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	установить
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	K	установить
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	O	установить
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	K	установить
3.2. Пандус переносной	наличие	-	K	установить
3.3. Подъемник для инвалидов:		-		установить
- стационарный	наличие	-	K	установить
- мобильный	наличие	-	K	установить
3.4. Коридоры/холлы		-		установить
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	-	K	установить

Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	установить
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	Текущий ремонт
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	Текущий ремонт
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	Текущий ремонт
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	Текущий ремонт
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить
Тактильная схема	наличие	-	С	Текущий ремонт
3.5. Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1 \text{ на этаж}$	-	О	установить
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1 \text{ на этаж}$	-	К	установить
3.6. Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1 \text{ м}$	-	С	установить
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	Текущий ремонт
3.7. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	Текущий ремонт
Контрастная маркировка	наличие	-	С	Текущий ремонт

3.8.	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	O	установить
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	O	установить
	Пандус внутренних на этаже		-		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	K	установить
	Уклон	$\leq 8\%$	-	K	установить
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K	установить
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K	установить
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	установить
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	K	установить
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	O	установить
3.9.					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	C	Текущий ремонт
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	Текущий ремонт
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	установить
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	O, C	установить
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	O, C	установить
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	O, C	установить
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	установить
	3.10. Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-		

3.11.	Лифт пассажирский	наличие	-
	Кабина:		
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	К
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	К
	- Поручни	наличие	О
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Г, С
	Знак доступности	наличие	К
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	К, Г

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

4.1.	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
4.2.	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м		К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м		К		

Информация тактильная	наличие	С	
Информация визуальная контрастная:	наличие	К, О, С, Г	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	О	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К	
4.3. Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	К, О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов			
Обслуживание с перемещением №			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	К	
4.4. Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	К	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов			
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)			
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	К	
Место для сидения	наличие	О	
4.5. Крючки для костюмов (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин			
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью			

- опорные поручни	наличие	+	К, О	
в т.ч. откидные	наличие	+	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	Текущий ремонт
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	0		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	0	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	Текущий ремонт
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	1,35 м	К, О	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	+	К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,30 x 0,8 м	К	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,75м	К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К	Капитальный ремонт
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О	Капитальный ремонт
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	Капитальный ремонт
Тактильная направляющая полоса к унитазу, опускаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	Капитальный ремонт
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	+	К, О, С	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Наименование элементов объекта		3	4	5	6	7
		Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
2		3	4	5	6	7
6.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С		
6.2.	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,6м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,07м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
6.3.	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	Текущий ремонт	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	0	К, О, Г, С	Текущий ремонт	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0	К, О, Г, С	Текущий ремонт	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	Текущий ремонт	
6.4.	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	Текущий ремонт	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	0	С	Текущий ремонт	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	Текущий ремонт	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	Текущий ремонт	

Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	-	Г	Текущий ремонт
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г	Текущий ремонт
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	Текущий ремонт
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	Текущий ремонт
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	Текущий ремонт

7. ВЫВОДЫ

ВХОДНАЯ ГРУППА - доступна; **ВХОДНАЯ ГРУППА** (для доступа в зону оказания услуги)-частично доступна; ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) частично доступна; **ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ** (в зависимости от сферы деятельности) недоступна; **САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**- доступны; **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ** частично доступны, требуется установка. Необходимо предусмотреть зоны отдыха на территории школы для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, тактильные указатели для слабовидящих граждан.

Приложения:

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Члены рабочей группы зам. директора по безопасности
и охране труда В.М. Кузьмина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Примечание:

*- указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную